

石英管水位计 UBG 中心距:1400mm,法兰规格:DN25,PN4.0 请购规范

一、请购单号：1210029393

二、请购物料名称及数量：

| 料号               | 规格                                    | 数量 | 单位 | 备注 |
|------------------|---------------------------------------|----|----|----|
| 2003120103<br>15 | 石英管水位计 UBG 中心距:1400mm,法兰规格:DN25,PN4.0 | 1  | PC | NA |

三、交货方式：

1. 卖方于出厂发货前，须汇整相关的合格资料（产品合格证）和产品使用说明书提供给买方作为验收依据，如未提供则判定不合格，不予验收。

四、技术要求：

- 1. 水位计的液位刻度线中间位置为零位，以上为正数，以下为负数；
- 2. 提供法兰配套用螺栓和密封垫片；
- 3. 提供拆卸水位计之专用扳手。

五、以买方现有之设备及操作条件，质保（保固）规定如下：

- 1、卖方负责所售供之备件自安装使用之日起质保一年，质保（保固）期间内备件不得出现影响使用之情况。
- 2、质保（保固）期内若因质量问题出现影响使用之情况，卖方按下列方式赔偿买方；
  - a、使用时间未达 3 个月，卖方须在买方通知日起 1 个月内免费换新。
  - b、使用时间超过 3 个月，未达 6 个月或赔偿后二次合计使用时间仍未达 6 个月，卖方应按下列方式赔偿买方；

$$Lg-La$$

$$P1=Pc*-----$$

$$Lg$$

[注]： Lg=质保使用时数。  
La=实际使用时数。  
Pc=该产品合约金额。  
P1=应罚金额

六、其他规定与要求：

- 1、未达保固规定的不堪用品归买方（本厂）所有。
- 2、质保金为合同金额的 10%，待产品使用时数超过保固（质保）期且无发生未达质量要求情形

# 石英管水位计 UBG 中心距:1400mm,法兰规格:DN25,PN4.0 请购规范

后,由买方无息一次性返还卖方;当发生本请购规范第五条约定的卖方须负赔偿责任时,买方有权直接自质保金中扣款,不足时,卖方须另赔偿买方。

- 3、投标厂家报价时须于本请购规范上用印掷回,以确认同意买方的各项要求;如对请购规范要求有不同意见,须于规范中说明。

张辉 12.9

张磊 2021.12.9